

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-10
17 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

**ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NAUDOJA GAMTINES DUJAS ENERGIJAI, TIEKIAMAI
VISUOMENINIAMS IR GYVENTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI, GAMINTI,
ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS
BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
1.	Eksplloatavimo organizavimas:				
1.1.	Ar vartotojai, kurie patys eksploatuoja savo dujų sistemą, suformavę kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai eksploatuoti? (<i>GDSVSET 59 p.</i>)				
1.2.	Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbų paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>GDSVSET 60 p.</i>)				
1.3.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	nuostatai, darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos? (<i>GDSVSET 12–13 p.</i>)				
1.4.	Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos technine dokumentacija, medžiagomis, reikiama mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam dujų sistemų eksploatavimui užtikrinti? (<i>GDSVSET 14 p.</i>)				
2.	Dujų sistemas eksploatuojančių asmenų atestavimas:				
2.1.	Ar dujų sistemų eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti ir nustatyta tvarka atestuoti darbuotojai? (<i>GDSVSET 15–16 p.</i>)				
2.2.	Ar nebutinis vartotojas, turintis 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, paskyręs už dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>GDSVSET 58 p.</i>)				
2.3.	Ar asmenys, besinaudojantys dujiniais prietaisais, instruktuojami, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais? (<i>GDSVSET 63 p.</i>)				
2.4.	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (<i>AT 2 p.</i>)				
2.5.	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (<i>EOISEDATA 35 p.</i>)				
3.	Darbų organizavimas:				
3.1.	Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami pagal techninės priežiūros grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu? (<i>GDSVSET 20 p.</i>)				
3.2.	Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai dokumentuojami arba fiksuojami informacinėse sistemose? (<i>GDSVSET 24 p.</i>)				
3.3.	Ar, priklausomai nuo darbų sudėtingumo ir jų atlikimo sąlygų, darbams vykdyti				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	išduodami būtini dokumentai (užduotys, instrukcijos, paskyros)? (<i>GDSNDBAADST 14 p.</i>)				
3.4.	Ar V, VI kategorijų darbams atlikti, kai šie darbai atliekami vienu metu keliose darbo vietose ir būtinas tų darbų koordinavimas, parengiamas darbų planas? Ar su šiuo planu supažindinami darbų vadovai ir vyresnieji darbuotojai? (<i>GDSNDBAADST 19 p.</i>)				
3.5.	Ar ūkio subjekte nustatyta tvarka kaip turi būti išduotos paskyros ar skiriamos užduotys? (<i>GDSNDBAADST 23 p.</i>)				
3.6.	Ar paskyros ir skiriamos užduotys registruojamos paskyrų ar užduočių darbų gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnale? (<i>GDSNDBAADST 23 p.</i>)				
3.7.	Ar darbų organizavimo vadovai, darbų vadovai, darbuotojai, rengiantys darbų planus ir juos tvirtinantys, išduodantys paskyras, skiriantys darbų užduotis, tam turi eksploatuojančios įmonės įgaliojimus (darbo sutartis, įsakymus, potvarkius, pareiginius nuostatus)? (<i>GDSNDBAADST 26 p.</i>)				
3.8.	Ar Potencialiai pavojingiems valstybės registre įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka atliekamas techninės būklės tikrinimas? (<i>GDSVSET 30 p.</i>)				
4.	Techninė dokumentacija:				
4.1.	Ar eksploatuojanti įmonė turi saugiam dujų sistemų eksploatavimui reikalingą dokumentaciją? (<i>GDSVSET 38 p.</i>)				
4.2.	Ar prieš pradėdant eksploatuoti dujų sistemas ar jų įrenginius, buvo parengti dujotiekių, dujotiekių įrenginių techniniai pasai, dujotiekių įrenginių schemas ir nustatyti dujotiekio įrenginių darbo parametrai? (<i>GDSVSET 39 p.</i>)				
4.3.	Ar techniniuose pasuose yra įrašai apie atliktus remonto (išskyrus <i>GDSVSET 150.6–150.9</i> punktuose numatytus darbus) ar rekonstravimo darbus, dujotiekių prijungimo, suvirinimo, derinimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus? (<i>GDSVSET 40 p.</i>)				
4.4.	Ar instrukcijos, technologinės schemas peržiūrimos ir koreguojamos išgaliojus naujiems arba pakeitus teisės aktus, į kurių				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	reikalavimus turi būti atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus įrenginius, medžiagas, prietaisus, naujas darbo ir darbų saugos priemonės? (<i>GDSVSET 42 p.</i>)				
5.	Techninė priežiūra:				
5.1.	Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami nustatytu periodiškumu ir apimtimi? (<i>GDSVSET 86 p.</i>)				
5.2.	Ar dujotiekių, uždaramųjų įtaisų techninės būklės tikrinimai atliekami nustatytu periodiškumu? (<i>GDSVSET 70 p.</i>)				
5.3.	Ar dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių techninės priežiūros metu atliekami visi būtini darbai ir ar jie atliekami nustatytu periodiškumu? (<i>GDSVSET 103 p.</i>)				
5.4.	Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo sistemų techninė priežiūra? (<i>GDSVSET 106 p.</i>)				
5.5.	Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai? (<i>GDSVSET 107 p.</i>)				
5.6.	Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių tikrinimo rezultatai informinti aktu? (<i>GDSVSET 110 p.</i>)				
5.7.	Ar teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais terminais? (<i>GDSVSET 113 p.</i>)				
5.8.	Ar ant matavimo priemonės, rodančios matuojamąjį dydį, korpuso ar skalės (arba pritvirtintos plokštelės) yra žyma (užrašas), rodanti didžiausią leistiną darbinę matuojamo dydžio vertę? (<i>GDSVSET 119 p.</i>)				
6.	Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:				
6.1.	Ar dujų sistemas eksploatuojanti tarnyba turi reikalingas transporto, ryšių, saugos priemones, prietaisus, įrankius, mechanizmus, įrenginius, medžiagas, techninę dokumentaciją operatyviai lokalizuoti ir likviduoti avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus)? (<i>GDSVSET 45.3 p.</i>)				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
6.2.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus, avarių, sutrikimų lokalizavimui? (<i>GDSVSET 48 p.</i>)				
6.3.	Ar avarių ir sutrikimų lokalizavimo veiksmai peržiūrimi ir koreguojami įsigaliojus naujiems ar pasikeitus taisyklių, norminių teisės aktų reikalavimams, pasikeitus darbo sąlygoms, pareikalavus valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms? (<i>GDSVSET 48 p.</i>)				
7.	Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka				
7.1.	Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? (<i>TET 58 p.</i>)				
7.2.	Ar vykdomas nuolatinis statinio (-ių) stebėjimas? Ar sudaryti stebėjimo grafikai arba nustatyta tvarka? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
7.3.	Ar vykdomos periodinės ir specializuotos apžiūros? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>)				
7.4.	Ar visi eksploatuojami statiniai turi statinio techninius pasus (ar techninės apskaitos korteles)? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>)				
7.5.	Ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas? (<i>SĮ 50 str. 3 d.</i>)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2. *GDSVSET* – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploataavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;
3. *GDSNDBAADST* – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191;
4. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploataavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
5. *EOIŠEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai)

reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(VEI pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)