

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1V-10
34 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ DEGALINĖS
EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimas | Įvertinimas | | | Pastabos |
|-------------|---|-------------|----|------------------------------|----------|
| | | taip | ne | neaktualu / netikrinta | |
| | | X | X | X | |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: | | | | |
| 1.1. | Ar iš suskystintų naftos dujų degalinės (toliau – degalinė) eksploatuojančios įmonės personalo paskirti nustatyta tvarka atestuoti asmenys, atsakingi už dujų, elektros, šilumos sistemų ar įrenginių bei statinių priežiūrą? (DET 10 p.) | | | | |
| 1.2. | Ar parengti ir patvirtinti darbuotojų pareiginiai nuostatai? (DET 10 p.) | | | | |
| 1.3. | Ar parengtos ir patvirtintos degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos su pridėtomis prižiūrimų įrenginių technologinėmis schemomis? (DET 11 p.) | | | | |

| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimas | Įvertinimas | | | Pastabos |
|----------|--|-------------|----|------------------------|----------|
| | | taip | ne | neaktualu / netikrinta | |
| | | x | x | x | |
| 1.4. | Ar patvirtintas privalomų turėti instrukcijų sąrašas? (DET 11 p.) | | | | |
| 1.5. | Ar degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos peržiūrimos ir prireikus koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus, papildžius galiojančius norminius teisės aktus? (DET 12 p.) | | | | |
| 1.6. | Ar degalinės įrenginių sudedamosios dalys, mazgai sunumeruoti ar pažymėti pagal technologines schemas? (DET 18 p.) | | | | |
| 1.7. | Ar degalinės įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal patvirtintą grafiką? (DET 22 p.) | | | | |
| 2. | Degalinę eksploatuojančių asmenų atestavimas: | | | | |
| 2.1. | Ar degalinės eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai, atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? (DET 34 p.) | | | | |
| 2.2. | Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (ATTEEIAT 2 p.) | | | | |
| 2.3. | Ar prieš leidžiant naujiems darbuotojams savarankiškai dirbti jiems skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė, prižiūrint kvalifikuotam įmonės vadovo raštu paskirtam darbuotojui? (DET 37 p.) | | | | |
| 2.4. | Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOIŠEDATA 35 p.) | | | | |
| 3. | Techninė dokumentacija: | | | | |
| 3.1. | Ar degalinės įrenginių eksploatavimo vietoje yra degalų tiekimo, laikymo įrenginių ir vamzdynų schemas, eksploatavimo instrukcijos, degalinės įrenginių priežiūros žurnalas? (DET 13 p.) | | | | |
| 3.2. | Ar degalinė turi techninį pasą su reikalaujamais duomenimis ir įrašais? (DET 14 p.) | | | | |
| 3.3. | Ar yra patvirtintas degalinės įrenginių techninės priežiūros grafikas? (DET 22 p.) | | | | |
| 3.4. | Ar degalinę eksploatuojanti įmonė turi eksploatuojamų inžinerinių komunikacijų | | | | |

| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimas | Įvertinimas | | | Pastabos |
|----------|---|-------------|----|------------------------|----------|
| | | taip | ne | neaktualu / netikrinta | |
| | | x | x | x | |
| | planus (topografines nuotraukas)? (DET 39 p.) | | | | |
| 3.5. | Ar mobiliosios talpyklos pastatymo vieta SND išpilti (išpylimo aikštelė) į rezervuarus pažymėta degalinės technologinėje schemoje? (DET 100 p.) | | | | |
| 4. | Degalinės įrenginių ir statinių eksploatavimas: | | | | |
| 4.1. | Ar degalinę eksploatuojančios įmonės kvalifikuoti darbuotojai (personalas) kiekvienos pamainos metu atlieka nuolatinę veikiančių technologinių įrenginių priežiūrą? (DET 94 p.) | | | | |
| 4.2. | Ar apie atliktus degalinės technologinių įrenginių priežiūros, taisymo, remonto darbus pažymima degalinės įrenginių priežiūros žurnale? (DET 96 p.) | | | | |
| 4.3. | Ar apie degalinės technologinių įrenginių kapitalinį remontą atžymima degalinės techniniame pase (techninės dokumentacijos byloje)? (DET 96 p.) | | | | |
| 4.4. | Ar degalinės įrenginių techninis patikrinimas atliekamas tokiu periodiškumu ir apimtimi, kokie yra numatyti DET? (DET 97 p.) | | | | |
| 4.5. | Ar trūkumai ir gedimai, kurių negalima pašalinti techninės priežiūros metu, įrašomi į remonto darbų programą (planą)? (DET 98 p.) | | | | |
| 4.6. | Ar prie degalų kolonėlės yra iškabinta instrukcija, kurioje apibrėžtos SND pylimo į kelių transporto priemonės balioną procedūros ir saugumo reikalavimai (vairuotojo veiksmai pylimo metu)? (DET 115.1 p.) | | | | |
| 4.7. | Ar degalinės darbo laiku nuolat budi kvalifikuotas darbuotojas, kuris prireikus suteiktų pagalbą vairuotojui, pačiam pilančiam SND? (DET 115.2 p.) | | | | |
| 4.8. | Ar nepasibaigę matavimo priemonių periodinės patikros terminai? (DET 185 p.) | | | | |
| 4.9. | Ar vėdinimo įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? (DET 196 p.) | | | | |
| 4.10. | Ar suspausto oro (dujų) įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės | | | | |

| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimas | Įvertinimas | | | Pastabos |
|----------|--|-------------|----|------------------------|----------|
| | | taip | ne | neaktualu / netikrinta | |
| | | x | x | x | |
| | eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? (<i>DET 201 p.</i>) | | | | |
| 4.11. | Ar degalinėje sudarytas detalus pavojingiems darbams su dujomis priskiriamų darbų sąrašas, jame nurodant, kurie darbai atliekami pagal paskyras-leidimus, kurie pagal nurodymus arba darbų užduotis ir ar šis sąrašas patvirtintas degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo? (<i>DET 204 p.</i>) | | | | |
| 4.12. | Ar degalinės statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? (<i>SĮ 48 str. 1 d.</i>) | | | | |
| 4.13. | Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>) | | | | |
| 4.14. | Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>) | | | | |
| 4.15. | Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>) | | | | |
| 4.16. | Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>) | | | | |
| 4.17. | Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>) | | | | |
| 4.18. | Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>) | | | | |
| 4.19. | Ar yra degalinės statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>) | | | | |
| 4.20. | Ar degalinės statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? (<i>SĮ 50 str. 2 d.</i>) | | | | |
| 4.21. | Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? (<i>SĮ 50 str. 3 d.</i>) | | | | |
| 4.22. | Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? (<i>SĮ 50 str. 3 d.</i>) | | | | |

| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimas | Įvertinimas | | | Pastabos |
|----------|--|-------------|----|------------------------|----------|
| | | taip | ne | neaktualu / netikrinta | |
| | | x | x | x | |
| 5. | Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas: | | | | |
| 5.1. | Ar patvirtintas avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas? (<i>DET 26 p.</i>) | | | | |
| 5.2. | Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas treji metai peržiūrimas? (<i>DET 26 p.</i>) | | | | |
| 5.3. | Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo plane apibrėžti degalinių įrenginių avariniai stabdymo atvejai? (<i>DET 26 p.</i>) | | | | |
| 5.4. | Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? (<i>DET 28 p.</i>) | | | | |
| 5.5. | Ar apie įvykusius mokymus įrašoma praktinių mokymų registravimo žurnale? (<i>DET 28 p.</i>) | | | | |

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *DET* – Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
2. *ATTEEJET* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *EOIŠEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius stacionarių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
4. *SI* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____ reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(VEI pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)